






Balustrady na parterze:




Balustrady B1 i B2 na ostatniej kondygnacji:




Balustrady i zabudowa otworu między schodami a posadzką przy windzie:



Ruchoma barierka na parterze przy zejściu do piwnicy:



Balustrady przy witrynie:



#### BALUSTRADA WEWNĘTRZNA - Klatki schodowe

Balustrady przy klatkach schodowych należy umieścić w duszy schodów oraz przy witrynie. Spocznik na ostatniej kondygnacji również zabezpieczony balustradą poziomą. Dodatkowo należy zabezpieczyć otwory między spocznikiem przy windzie, a biegiem schodowym od parteru do ostatniej kondygnacji (poza piwnicą). Na parterze, przed biegiem schodowym do piwnicy należy zamontować ruchomą barierę zapobiegającą omyłkowemu zejściu do piwnicy w przypadku ewakuacji budynku (z samozamykaczem). Wszystkie balustrady o wysokości 110cm powyżej poziomu posadzki oraz krawędzi stopni schodowych. Tralki 20x20 x2mm, odstęp w świetle max. 120mm. Słupki i pochwyt 40x4 0x2mm. Mocowanie doczółowe. Kotwy sytemowe. Poręcze na zakończone w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie (brak ostrych krawędzi).

Schematy dotyczące balustrad schodów zewnętrznych i balustrad typu 1 na odrębnym rysunku.

#### UWAGA!

- Wszystkie elementy metalowe muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne min. 2 powłoki (podkładowa + nawierzchniowa o łącznej gr. min. 200 mikronów) ;
- Balustrady malowane proszkowo;
- Wszystkie ostre krawędzie należy zaoblić ;
- Przed zamówieniem wymiary sprawdzić na budowie i dopasować ;

<div>LATECKI</div> <div>projekt</div>		<div>Euro-Projekt</div> <div>Grzegorz Latecki</div> <div>82-300 Elbląg, ul. Stanisława Sulimy 1/325</div> <div>kom. +48 606 147 184</div> <div>e-mail: projekt@europrojekt.elblag.pl</div>	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Jakub Brdak		
NR UPR. BUD.	02/POOKK/V/2018		
DATA SPORZĄDZENIA	25.07.2022		
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Ewelina Soboń		
NR UPR. BUD.	156/POOKK/V/2020		
DATA SPRAWDZENIA	25.07.2022		
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Budynek 1		
TYTUŁ RYSUNKU	Detal - Balustrady na klatkach schodowych		
NUMER RYSUNKU	AD03	SKALA RYSUNKU	1 : 50